Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation Territoriale de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 6 novembre 2026

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE SAINT JULIEN LES VILLAS

Mairie

10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

COPE SAINT JULIEN-ROSIERES-BREVIAND

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00116736	
Unité de gestion		0158	COPE SAINT JULIEN-ROSIERES-BREVIAND
Installation	TTP	000610	SAINT JULIEN LES VILLAS TTP
Point de surveillance	S	0000002257	BACHE DE REPRISE CUVE GAUCHE
Localisation exacte			ROBINET SORTIE BACHE
Commune			SAINT-JULIEN-LES-VILLAS

Prélevé le : jeudi 08 octobre 2026 à 08h27
par : SAMI FERRANT
Type visite : AU

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00116736)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice de la Délégation Départementale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,



Laure GRAN-AYMERICH

Résultats rendus sous accréditation, en période de renouvellement de l'agrément santé

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : BADD | Code SISE de l'analyse : 00116834 | Référence laboratoire : 26M089810-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
4-nonylphenol ramifié	<0,02	µg/L				
STEROIDES						
17b-estradiol	<1	ng/L				